

Контрольный замер нагрузок по п/ст 110/10кВ ЗСО

Трасса	Наименован. трансформатора	Класс напряж. кВ	Время 00-00 час		Время 01-00 час		Время 02-00 час		Время 03-00 час		Время 04-00 час		Время 05-00 час		Время 06-00 час		Время 07-00 час		Время 08-00 час		Время 09-00 час		Время 10-00 час		Время 11-00 час													
			А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар									
	T1, 40	110	65	10,7	6,2	42	7,5	2,6	29	5,3	1,5	39	6,9	2,5	37	6,5	2,9	43	7,5	3,5	47	8,1	4,0	61	10,2	5,4	40	7,1	2,9	51	9,0	3,7	79	13,8	6,1	72	12,8	4,9
	T2, 40	110	63	10,5	5,6	59	9,9	5,3	63	10,4	5,8	63	10,5	5,8	64	10,3	6,4	59	9,7	5,6	60	10,0	5,7	59	9,7	5,5	58	9,8	5,1	73	12,1	6,7	77	13	6,9	75	12,4	6,9
	<b>ИТОГО:</b>		X	21,2	11,8	X	17,4	7,9	X	15,7	7,3	X	17,4	8,3	X	16,8	9,3	X	17,2	9,1	X	18,1	9,7	X	19,9	10,9	X	16,9	8,0	X	21,1	10,4	X	26,8	13,0	X	25,2	11,8
	<b>Итого:</b>		X	42,4	23,4	X	34,8	15,2	X	31,4	14,6	X	34,2	16,6	X	33,6	18,4	X	34,4	18,2	X	36,1	19,4	X	39,8	21,8	X	33,8	16,0	X	42,2	20,8	X	53,6	26,0	X	50,4	27,8
	ЗСО-ЧТЭЦ-1	110	240	-39,9	22,3	258	-44,6	20,7	272	-46,7	22,2	267	-45,1	23,5	269	-44,8	24,7	260	-42,7	25,1	255	-41,6	25,1	242	-38,8	24,7	227	-36,9	22,6	192	-30,4	20,4	181	-26,8	21,6	169	-24,6	20,8
	ЗСО-Гусеничная	110	325	61,0	-10,5	333	62,1	-12,6	338	62,5	-14,9	339	62,7	-15,2	335	61,8	-16,1	325	59,8	-16,1	324	59,8	-15,3	317	58,8	-13,7	293	53,8	-14,7	277	51,7	-9,9	286	53,8	-8,1	266	49,8	-8,9

Трасса	Наименован. трансформатора	Класс напряж. кВ	Время 12-00 час		Время 13-00 час		Время 14-00 час		Время 15-00 час		Время 16-00 час		Время 17-00 час		Время 18-00 час		Время 19-00 час		Время 20-00 час		Время 21-00 час		Время 22-00 час		Время 23-00 час													
			А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар	А	МВт	МВар									
	T1, 40	110	60	10,8	3,9	53	9,3	3,8	48	8,5	3,5	72	12,0	6,6	63	10,8	5,4	45	8,1	2,9	36	6,6	2,1	38	6,9	2,1	32	5,9	1,8	46	7,9	3,6	52	9,0	4,1	59	10,1	5,1
	T2, 40	110	78	13,0	7,1	71	11,9	6,2	77	12,8	7	72	11,9	6,9	73	12,2	6,8	72	12,1	6,4	67	11,2	6,0	61	10,0	5,9	56	9,5	5,0	65	11,0	5,8	64	10,7	5,7	64	10,8	5,8
	<b>ИТОГО:</b>		X	23,8	11,0	X	21,2	10,0	X	21,3	10,5	X	23,9	13,5	X	23	12,2	X	20,2	9,3	X	17,8	8,1	X	16,9	8	X	15,4	6,8	X	19,9	9,4	X	19,7	9,8	X	20,9	10,9
	ЗСО-ЧТЭЦ-1	110	175	-26,0	20,9	180	-26,6	21,5	172	-26,2	19,6	172	-24,1	22,2	177	-25,6	21,9	199	-31,5	21,1	218	-36,4	19,9	221	-37,2	19,7	231	-38,6	21,1	231	-37,8	22,3	206	-32,9	21,3	228	-37,3	22,0
	ЗСО-Гусеничная	110	267	49,9	-9,8	258	47,7	-11,5	253	47,3	-9,1	258	48,3	-8,5	261	48,8	-9,7	278	51,6	-11,6	292	54,4	-11,7	290	54,0	-11,7	293	53,9	-14,6	283	52,7	-12,8	283	52,7	-11,4	311	58,2	-11,0

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.  
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: Дорофеев М.В. тел.8(651) 216-96-78 Дата: 21.12.22г

